

Số: 44 /TB-TTYT

Cát Tiên, ngày 09 tháng 8 năm 2024

THÔNG BÁO
Về việc mời nhà thầu tham gia thẩm định giá
Dự toán gói thầu: Sửa chữa, cải tạo hệ thống xử lý nước thải

Kính gửi: Công ty, đơn vị thực hiện dịch vụ thẩm định giá tại Việt Nam

Để có cơ sở lập dự toán và kế hoạch lựa chọn nhà thầu. Trung tâm Y tế huyện Cát Tiên kính mời công ty, đơn vị có đủ năng lực theo quy định của pháp luật thực hiện dịch vụ thẩm định giá tại Việt Nam, tham gia thẩm định giá, dự toán gói thầu: Sửa chữa, cải tạo hệ thống xử lý nước thải. (Kèm theo danh mục thẩm định giá)

- Báo giá nhận trực tiếp tại Phòng Tổ chức Hành chính Trung tâm Y tế Cát Tiên. Địa chỉ: Tổ dân phố 1, thị trấn Cát Tiên, huyện Cát Tiên, Lâm Đồng;

Lưu ý: Hồ sơ báo giá thẩm định được bỏ vào phong bì, niêm phong kín, bên ngoài ghi rõ nội dung. Đơn vị/tên người tham gia chào báo giá phải ký, ghi rõ địa chỉ, số điện thoại, họ và tên; đóng dấu đỏ để nộp hồ sơ.

- Nhận qua gmail: phongtcns.ytct@gmail.com

Thời gian nhận hồ sơ:

Từ ngày 09 tháng 8 năm 2024 đến trước 16 giờ ngày 15 tháng 8 năm 2024.

Các hồ sơ nhận được sau thời điểm nêu trên sẽ không được xem xét.

- Yêu cầu báo giá đã bao gồm thuế, phí, lệ phí....


- Các giấy tờ chứng minh tư cách hợp hợp lệ, năng lực theo quy định pháp luật của công ty, đơn vị thẩm định giá.

- Thông báo mời báo giá được đăng tải như sau trên website của đơn vị: ytecattien.vn.

Trung tâm Y tế Cát Tiên rất mong nhận được hợp tác của quý công ty, đơn vị thẩm định giá./.

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- Đăng tải website đơn vị;
- Lưu: VT.



GIÁM ĐỐC

Trần Dương Ngọc



DANH MỤC THẨM ĐỊNH GIÁ

(Kèm theo Thông báo số: 44 /TB-TTYT ngày 09/08/2024 của TTYT Cát Tiên)

TT	Nội dung công việc	Đơn vị tính	Số lượng	Đơn giá	Thành tiền
I	Phần vật liThiết bị				
1	Bổ sung giá thể vi sinh cố định cho bể hiếu khí Vật liệu: Polypopylene Kiểu: dạng sợi Nhiệt độ làm việc: 5-45 độ C Diện tích bề mặt: 600m2/m3 Cố định trên khung sườn inox lắp đặt ngập trong bể Xuất xứ: Taiwan Bao gồm nhân công hút nước vệ sinh, khử khuẩn các ngăn bể hiếu khí đảm bảo điều kiện thi công trong bể kín có tính chất độc hại.	m3	12		
2	Hệ vi sinh vật xử lý hiếu khí Vi sinh vật hiếu khí gốc. Dinh dưỡng tạo môi trường vi sinh thích nghi: hỗn hợp carbohydrat, Sucrose, Glucose, Fructose. Dinh dưỡng tổng hợp: CH4N2O, Photpho, Nito, Kali. Xuất xứ: Việt Nam Nuôi cấy trong thể tích bể hiếu khí 20m3	Hệ	1		
3	Bổ sung ống chuyển nước thải từ bể hiếu khí qua ngăn lắng Khoét lỗ vách thép, gia công mặt bích sắt kết nối phi 140. Lắp đặt ống chuyển nước kết nối với mặt bích, ống PVC Bình Minh phi 140. Phụ kiện PVC kết nối đi kèm.	Hệ	1		



4	Thay mới phao điện Phao mực nước – float switch Model: TECNO - Loại: Phao quả (phao nổi); - Nhiệt độ vận hành: 50oC - Nhiệt độ bể chứa: -20 ÷ 80 ° C - Nguồn điện: 10(4)A/250V - Cấp độ bảo vệ: IP68 - Kích thước 153x92x43 mm - Chiều dài dây phao: 5m Xuất xứ: F.A.E.S – Italy	Cái	1		
5	Thay thế bơm định Sửa chữa, bảo dưỡng, thay thế một số thiết bị, linh kiện bị hư hỏng, đảm bảo hệ thống điện hoạt ổn định	Cái	1		
6	Bơm chìm nước thải dự phòng Công suất: 0,37kw/380V/50Hz Xuất xứ: Đài Loan	Cái	1		
7	Sửa chữa bảo dưỡng hệ thống tủ điện điều khiển Sửa chữa, bảo dưỡng, thay thế một số thiết bị, linh kiện bị hư hỏng, đảm bảo hệ thống điện hoạt ổn định - Thay thế các thiết bị bị hỏng: Timer điện tử, Contactor, Relay nhiệt, các đèn báo bị cháy...	Hệ	1		
8	Hệ thống đường ống Thay mặt bích, phụ kiện và đường ống bị hỏng	Hệ	1		
9	Hộp khử trùng Vật liệu bằng PVC Gia công lắp đặt trên đường ống. Bao gồm chlorine viên nén sử dụng trong 1 tháng	Hệ	1		
10	Cung cấp dinh dưỡng để duy trì vận hành hệ thống Rỉ mật can 40kg/1can x 4 can	Can	4		
11	Cung cấp Chế phẩm vi sinh để duy trì vận hành hệ thống Chế phẩm IND: can 1 gallon	Can	3		
II	Phần sửa chữa, cải tạo hệ thống xử lý nước thải				

1	Vệ sinh bể điều hòa BTCT, nạo vét bùn bồi lắng lâu năm và rác thải Hút cạn nước, khử khuẩn, thông khí... đảm bảo môi trường an toàn trước khi xuống bể thi công nạo vét bùn, vệ sinh.	Hệ	1		
2	Vệ sinh khối bể thép 4 ngăn gồm các ngăn hiếu khí và ngăn lắng Hút cạn nước, khử khuẩn, thông khí... đảm bảo môi trường an toàn trước khi xuống bể thi công nạo vét bùn, vệ sinh. Tháo dỡ thiết bị bên trong bể và lắp đặt lại khi hoàn thiện vệ sinh sơn sửa. Vệ sinh cấu kiện sắt thép hai mặt, tẩy rỉ sét (để sơn chống gỉ) Làm Việc trong môi trường có yếu tố độc hại.	Hệ	1		
3	Sơn chống gỉ cụm bể thép Bên trong sơn Epoxy hai thành phần chống gỉ chuyên dụng bên trong bể, các vách ngăn. Bên ngoài sơn dầu chống gỉ Tổng diện tích cần sơn: 82m ²	m ²	90		
3	Xây cổ nắp thăm bể điều hòa Kích thước: DxC = (70x70x40)cm Vật liệu: xây gạch ống và tô hoàn thiện Nắp đan BTCT khung sắt V, gồm hai nắp đan để dễ vận hành mở nắp.	Cái	1		
4	Gia công mở rộng mái che bể lắng để che chắn lá cây	Hệ	1		
5	Chi phí vận chuyển vật tư đến công trình	Hệ	1		
6	Chi phí đi lại, ăn ở trong thời gian thi công Chi phí di chuyển đi lại bằng ô tô, ăn uống, ở nhà nghỉ trong thời gian thi công, vận hành hoàn thiện 20 ngày	Hệ	1		

